

Mora Cera B5, ettgrepps tvättställsblandare

*Innehavare/Utfärdat för***FM Mattsson Mora Group AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com**Produktbeskrivning**

Mora Cera B5 ettgreppsblandare för tvättställ finns med eller utan varianter av bottenventiler. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning, energisparssystem (ESS) och temperaturspär. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar Ø 10 mm eller löpmutter 3/8" och kan levereras med push down-, silplugg- eller lyftventil.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 243000.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 243001.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel Ø 10 för anslutning och silivipp, MA nr. 243020.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning och silivipp, MA nr. 243021.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel Ø 10 för anslutning och lyftventil, MA nr. 243050.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning och lyftventil, MA nr. 243051.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med slät nippel Ø 10 för anslutning och push down-ventil, MA nr. 243070.

Mora Cera B5 ettgrepps tvättställsblandare med löpmutter 3/8" för anslutning och push down-ventil, MA nr. 243071.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Cera, Rev. 000 - 2019-01-31 - MA nr 100 73 69.

Typgodkännande SC2071-12 | 2019-02-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P05568

(PX28213)

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
SC2071-12
T
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport B0687035, 102000264-18 och 3B061983 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-07-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-18.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman

Typgodkännande SC2071-12 | 2019-02-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering