

Mora Rexx B5, ettgrepps tvättställsblandare

*Innehavare/Utfärdat för***FM Mattsson Mora Group AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com**Produktbeskrivning**

Mora Rexx B5 ettgreppsblandare för tvättställ. Blandaren har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandaren finns i utförande med eller utan bottenventil och handdusch (sanette). Blandarna har energisparssystem (ESS) och levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8". Modell 707161 har förhöjd fot.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från handdusch är ej avsett för dricksvatten.

Handelsnamn

Mora Rexx B5 ettgrepps tvättställsblandare, MA nr. 707150.

Mora Rexx B5 ettgrepps tvättställsblandare med handdusch, MA nr. 707151.

Mora Rexx B5 ettgrepps tvättställsblandare med lyftventil, MA nr. 707155.

Mora Rexx B5 ettgrepps tvättställsblandare med push down-ventil, MA nr. 707160.

Mora Rexx B5 ettgrepps tvättställsblandare med förhöjd fot, MA nr. 707161.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Rexx, Rev. 007 - 16.03 MA nr. 89 09 89.

Monteringsanvisning Mora Rexx Sanette, Rev. 002 - 13.06 MA nr. 89 09 90.

Typgodkännande 0029/08 | 2019-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P05550

(3P00919)



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
0029/08
T
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport O6870/647 och 3B038312 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av duschhandtag som hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-07-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman